



Instytut Elektrotechniki Electrotechnical Institute

Certyfikat Systemu Jakości / Certificate of Quality System: PCBC 976/2/2006
Jednostka Notyfikowana Nr / Notified body No: 1460

04-703 WARSZAWA ul. M. Pożaryskiego 28; tel. fax. (48 22) 812 04 07



CERTYFIKAT_{WN}

CERTIFICATE_{HV}

Nr/No. 0638/NBR/09

Wydany na podstawie § 4 ust.4 p.2 Statutu Instytutu Elektrotechniki o badaniach, atestowaniu i certyfikacji aparatów i urządzeń elektrycznych oraz w oparciu o pismo Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej Nr DIN-V/RK/62/2004 z dnia 8.04.2004 r. uprawniające Instytut Elektrotechniki do wydawania opinii o jakości aparatury i urządzeń elektrycznych wysokiego i niskiego napięcia, prądu przemiennego i stałego oraz wszelkiego sprzętu, oprzyrządowania i komponentów zasilanych energią elektryczną lub przeznaczonych do pracy pod napięciem a także z upoważnienia Short-Circuit Testing Liaison (STL) do wydawania Certyfikatów Badania Typu.

Issued on the basis of § 4 clause 4 p.2 of the Electrotechnical Institute Statute connected with testing attestation and certification of electrical apparatus and the Ministry of Economy, Labour and Social Policy disposition No. DIN-V/RK/62/2004 of 8.04.2004 relating to the authorisation of the Electrotechnical Institute to issue the opinions on the quality of high and low voltage, alternating and direct current electrical apparatus, devices and every equipment, instrumentation and components supplied by electrical energy or designated for live working and according to the Short-Circuit Testing Liaison (STL) authorization for issue Type Test Certificates.

Dla: / For:

ELEKTROMONTAŻ 1 – KATOWICE S.A.

ul. Słoneczna 50
40-135 KATOWICE

Dotyczy wyrobu: / Applies to the product:

Rozdzielnicza SN

typ RXD 36

MV Switchgear

type RXD 36

Certyfikat stanowi podstawę przyjmowania do eksploatacji, wyżej wymienionych wyrobów, dla Zakładów Energetycznych, Elektrowni, Zakładów Przemysłowych oraz innych Przedsiębiorstw wytwarzających, przesyłających lub użytkujących energię elektryczną.

Certificate is the basis for implementation of above mentioned products for Power Engineering Plants, Electric Power Stations, Industry Plants and other Enterprises which generate, transmit or utilize electrical energy.

**CERTYFIKAT WN / CERTIFICATE HV Nr/No. 0638/NBR/09**

STWIERDZENIE DANYCH ZNAMIONOWYCH / STATEMENT OF RATING

Rozdzielnica SN typ RXD 36 / MV Switchgear type RXD 36

Na podstawie wyników badań przeprowadzonych w Laboratorium IEL/LAR
Certyfikat Akredytacji AB 074 zawartych w Sprawozdaniach Nr:
On the basis of the tests results carried out at the Laboratory IEL/LAR
Accreditation Certificate AB 074, included in the Test Reports No:

5620/LAR/98; 5630/LAR/98
5701/LAR/99; 6467/LAR/03
7326/LAR/06; 7570/LAR/07

można przypisać następujące dane znamionowe: / it is assigned the following rating:

Napięcie znamionowe / Rated voltage	36 kV
Częstotliwość znamionowa / Liczba faz <i>Rated frequency / Number of phases</i>	50 Hz / 3
Napięcie wytrzymałowe o częstotliwości sieciowej <i>Power frequency withstand voltage</i>	70 kV (1 min) / 80 kV (1 min)
Napięcie udarowe piorunowe wytrzymałowe <i>Lightning impulse withstand voltage</i>	170 kV (1,2/50µs) / 195 kV (1,2/50µs)
Prąd znamionowy ciągły szyn zbiorczych <i>Rated continuous current of main busbars</i>	630 A
Prąd znamionowy krótkotrwały wytrzymałowy <i>Rated short-time withstand current</i>	16 kA (1s)
Prąd znamionowy szczytowy wytrzymałowy <i>Rated peak withstand current</i>	40 kA
Odporność na działanie łuku wewnętrznego <i>Withstand for internal arcing fault</i>	16 kA (1s)
Stopień ochrony / Degree of protection	IP 4X
Klasa odporności na łuk wewnętrzny / IAC classification	AFLR

Niniejszy Certyfikat odnosi się tylko do obiektu badanego. Producent ponosi odpowiedzialność za każdy inny wyrób oznaczony tak samo jak obiekt badany. / This Certificate applies to the tested object only. The responsibility for conformity of any object having the same designations as the tested one rests with the Manufacturer.

Termin ważności Certyfikatu: / This Certificate is valid till: **29.04.2012**

Na podstawie wyników przeprowadzonych badań uznaje się zgodność obiektu, w zakresie określonym w Sprawozdaniach, z zaleceniami norm: / A sample of the product has been tested and found, in a scope specified in the Test Reports, to be in conformity with the standards:

PN-EN 62271-1:2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 1: Postanowienia wspólne”
PN-EN 62271-200:2007 „Wysokonapięciowa aparatura rozdzielcza i sterownicza. Część 200: Rozdzielnice prądu przemiennego w osłonach metalowych na napięcie powyżej 1 kV do 52 kV włącznie”
i normy związane / and related standards

W oparciu o powyższe stwierdza się, że wyrób spełnia wymagania stawiane urządzeniom przeznaczonym do stosowania w elektroenergetyce. / On the basis of above this is to certify that product fulfils requirements stated for the equipment designated to power engineering application.

Kierownik
Laboratorium Badawczego
Aparatury Rozdzielczej
Head of High Voltage & Short-Circuit Testing Laboratory

dr inż. **Albert Gmitrzak**



Dyrektor
Instytutu Elektrotechniki
Director of Electrotechnical Institute

doc. dr hab. **Wiesław Wilczyński**

Warszawa / Warsaw, 2009.04.29